YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG RSISULTAN ISLAMIC TEACHING HOSPITAL EUMAN SSIERESTUN GENERAL SESMARANG - JAWA TENGAH	PENGONTROLAN SEDIAAN AIR		
	No.Dokumen 1149/SPO/RSIS-SA/X/2022	No. Revisi 0	Halaman 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Ditetapkan Ditektur Utama		okan
Pengertian	Pemeriksaan secara berkala	dr. Said Shofwan, Sp.An., FIPP., FIPM untuk memastikan kinerja pompa air dan suplai	
	kebutuhan air bersih, suci dan mensucikan (tidak berwarna, berbau dan berasa) tercukupi.		
Tujuan	Supaya suplai air bersih tercukupi secara baik , aman, suci dan lancar		
Kebijakan	 Pedoman Kerja K3 nomor 280/PER/RSI-SA/X/2022. Panduan Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana nomor 683/PER-RSISA/IX/2022. Panduan Sistem Utilitas nomor 287/PER/RSISA/2022 		
Prosedur	 Petugas sarpras menuju ke lokasi groundtank / penampungan air pada setiap gedung. Petugas Sarpras mengecek sensor level pompa air berfungsi atau tidak. Petugas sarpras mengecek ketersediaan pada tandon mencukupi atau tidak. 		
	4. Petugas sarpras mengecek kesucian air pada tandon dengan cara mengecek (Warna, Bau dan rasa).		
	5. Bila sensor dan level air cukup catat pada checklist kontrol6. Bila ditemukan air tidak suci (Bila ditemukan 1 dari 3 kriteria suci)		
	 catatdalam ceklist dan beri keterangan dan laporkan ke pimpinan. Bila sensor tidak bekerja baik maka lakukan perbaikan. Bila sensor tidak dapat diperbaiki maka rubah system secara manual. Catat pada checklist control dan laporkan ke penanggung jawab untuk dilakukan penggantian sensor. 		
	 10. Lakukan pengontrolan kesediaan dan kesucian air dilakukan setiap pergantian shift kerja (Pagi, Siang dan Malam). 11. Lakukan pengecekan rutin setiap bulan untuk memastikan kondisi tandon dan electrical pompa berfungsi dengan baik . 12. Pengasakan kesusian air bersama kemita suariah dilakukan 6 bulan sakali. 		
Unit terkait	12. Pengecekan kesucian air bersama komite syariah dilakukan 6 bulan sekali Bagian Sarpras Non Medik, Komite K3RS, Komite Syariah		